

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ», Відділ екології
та промислової санітарії
Атестат акредитації на право проведення
вимірювань № 26416904-26/4-1-ВЛ
від 27.02.2019. виданий Міністерством
промислової політики України

ПРОТОКОЛ № 645
дослідження якості підземної води зі свердловин спостереження, у районі
шлакових відвалів ПАТ «Інтерпайп НТЗ»

Дата відбору проб 27 березня 2025р

№	Інгредієнт	№ свердловини, фактичні концентрації							Норма
		1	2	3	7	8	9	10	
1	Азот амонійний, мг/л	0,23	0,20	0,25	0,28	0,18	0,20	0,19	не нормується
2	Нафтопродукти, мг/л	н/з	н/з	н/з	н/з	н/з	н/з	н/з	не нормується
3	Сульфати, мг/л	198	195	159	200	250	350	152	500
4	Залізо, мг/л, не більше	0,29	0,29	0,27	0,29	0,28	0,28	0,29	0,3
5	Хлориди, мг/л	265	39,9	23,9	65,5	258,5	295	32,9	350
6	Водневий показник, рН	8,32	8,45	7,95	7,72	8,45	7,55	7,70	6,5-8,5
7	Сухий залишок, мг/л	552	526	670	620	750	780	615	1000
8	Цинк, мг/л	0,006	0,005	0,006	0,006	0,006	0,005	0,006	5,0
9	Нікель, мг/л	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,1
10	Хром, мг/л	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	не нормується

Начальник Відділу екології
та промислової санітарії

В.О. Васильєва

